



UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOENERGETIKU

Beogradska 14, 18000 Niš, Tel./Fax: (018) 49-570, Fax: (018) 352-780

UREĐAJ:
PRIZVOĐAČ:
TIP:
GODINA PROIZVODNJE:

ELEKTRIČNI TOPLOVODNI KOTAO
"EKOPAN D.M." d.o.o - Niš
VEK12.Value
2002.

TEHNIČKI PODACI

NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA:	12 kW
KONTROLA SNAGE:	6 + 6 kW
NAZIVNI NAPON:	220/380 V
DIMENZIJE:	655 x 115 x 300 mm
PRIKLJUČAK - POLAZNI VOD:	DN25
PRIKLJUČAK - POVRATNI VOD:	DN25

Na osnovu izvršenih ispitivanja u skladu sa normativima po DIN 4702 i provere usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

UVERENJE

br. 8/03

kao potvrda kvaliteta za


ELEKTRIČNI TOPLOVODNI KOTAO tip VEK12.Value

Sastavni deo ovog uverenja o kvalitetu je:


- ◆ stručni nalaz broj 76/0 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- ◆ stručni nalaz br.03-88/1 o pregledu i ispitivanju novoproizvedenog oruda za rad u cilju izdavanja uverenja o primenjenim propisanim merama zaštite na radu,
- ◆ tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 25.01.2003. god.

RUKOVOĐILAC ISPITIVANJA


dr Branislav Stojanović, docent

DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO


dr Mladen Stojiljković, van. prof.